

Grundprogrammering

EMA10H / 11H / 90H



EMA 10H



EMA 11H



EMA 90H

1. För att komma in i SETUP (Inställning):
Tryck ◀ och ▶ samtidigt.
2. Tryck ENTER så att menyn GENERAL expanderas.
3. Tryck ▼ så att raden KCT (Strömtransformator) markeras.
4. Tryck ENTER och ▼ så att KCT-Pri markeras, tryck ENTER flytta markören med hjälp av ◀ eller ▶ och ändra siffran med ▲ eller ▼. När rätt värde är inställt tryck ENTER. Primär ström skall skrivas in, alltså $250/5 = 250$. KCT-Sec skall vara 5
5. Tryck ▼ så att raden KVT (Spänningstransformator) markeras. KVT-Pri och Sec skall vara 1 vid 400/230V.
6. Tryck ▼ till Clock (Klocka) markeras. Tryck ENTER.
7. Tryck ▼ till Set Clock (Ställ Klocka) markeras, tryck ENTER, flytta markören med ◀ och ▶ och ändra siffran med ▲ eller ▼. När rätt datum och tid är inställt tryck ENTER.
8. Tryck på ◀ och ▶ samtidigt för att återvända till huvudsidan. Instrumentet är färdigt att användas.

